

## SİĞINAK RAPORU

Yapı Sahibi:  
Yapının Adresi:  
Pafta/Ada/Parsel No:  
Ruhsat Tarih/No:  
Dış Kapı No:  
Yapı Tarzı:  
Parsel Alanı:  
İnşaat Alanı:  
Kat Adedi:

SIRA NO	SİĞINAĞIN ÖZELLİKLERİ	EVET	HAYIR	AÇIKLAMALAR
1	Yeterli sığınak alanı ayrılmış mı?			
2	Yüksekliği en az 240 cm mi?			
3	2 çıkış mevcut mu?			100 m <sup>2</sup> 'den küçük sığınaklarda tek çıkış yeterlidir.
4	Duvar kalınlığı yeterli mi? (Beton 60cm, Tuğla 75cm, Toprak 90cm)			
5	Aydınlatma tertibatı yeterli mi? Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı mevcut mu?			
6	Yeterli mekanik havalandırma tertibatı yapılmış mı?			Sığınak Yönetmeliği 8.madde (ç) bendi
7	W.c, Lavabo ve mutfak yapılmış mı?			Her 100 kişi için 1 adet w.c.
8	Korunmalı sığınak kapısı mevcut mu?			Demir kapılı ve en az 1 adet dik açılı dönüşlü olmalıdır.
9	Sığınak kapısına 'SİĞINAK' ibaresi yazılmış mı?			
10	Kum havuzu mevcut mu?			Yangın riski yüksek yapılarda zorunludur.
11	Atıksu giderleri kanalizasyona bağlanmış mı?			

25.08.1988 Tarih ve 19910 sayılı resmi gazetede yayınlanan sığınak yönetmeliğine göre,

İşbu rapor ...../...../ 20.... Tarihinde söz konusu sığınak TSE Standartlarına ve mevzuatlara uygun yapılacağı taahhüt edilerek, tarafımızca halinde düzenlenmiştir.

### Yapı Denetim Sorumlusu

Mimar  
Fenni Sorumlu

Statik  
Fenni Sorumlu

Elektrik  
Fenni Sorumlu

Makine  
Fenni Sorumlu